

专业专注——

致力成为国际先进的流量测控仪表制造商



LWGY液体涡轮流量计



无锡求信流量仪表有限公司

WUXI QIUXIN FLOW METER CO.,LTD.

全国统一服务热线：0510-85880589

专业专注——

致力成为国际先进的流量测控仪表制造商



LWGY液体涡轮流量计



LWGY 型涡轮流量传感器使用说明书

1、概述

本说明书注意叙述了 LWGY 涡轮流量计的标准技术规格、型号及其安装、操作和维修。请在使用前阅读本手册。但在手册中没有叙述用户的不同特点，也未对每一次的技术规格、结构或部件的修改作订正，因为有些修改不会对仪器的功能和操作有影响。

LWGY 型涡轮流量传感器（以下简称传感器）是一种精密流量测量仪表，与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。

传感器和输出放大器有多种组合（详见型号规格代码表），该传感器还可与控制室中的二次仪表或控制器相连，实现积算、传输和控制功能。

2、技术性能

传感器的公称通径、流量范围、流体温度、公称压力、环境温度、相对湿度、最大压力损失见表 1，型号、规格代码表见表 2。

表 1

公称通 径 DN (mm)	流量范围(m³/h)						流体 温度 (℃)	公称 压力 PN (MPa)	环境 温度 (℃)	相对 湿度 (%)	最大压 力损失 (Mpa)
	基本误差限 ±0.2%*		基本误差限 ±0.5%		基本误差限 ±1%						
	下限	上限	下限	上限	下限	上限					
4					0.04	0.25	-20~ +120	1.6 6.3 16 25 40	-25~ +55	≤80	0.12
6					0.1	0.6					0.08
10					0.2	1.2					0.05
15			0.6	4	0.6	6					0.035
20			1	8	0.8	8					
25			1.6	10	1	10		1.6 或 2.5			0.025
32			2	12	1.5	15					
40	4	20	3	20	2	20					
50	6	40	4	40	4	40					
65	14	70	12	70	8	80					
80	16	100	10	100	10	100					
100	25	160	20	160	20	200					
125	50	250	40	280	30	300					
150	50	300	40	300	40	400					
200	150	750	100	600	80	800					
250	200	1000	160	1000	120	1200					
300			260	1600	180	1800					

注：高精度产品需特别订货

表 2 LWGY 型涡轮流量传感器型号和规格代号表

型号		规格代号	说明
LW			涡轮流量仪表
	G		传感器
	Y		液体
公称通径	—4	4mm(管螺纹 G1/2″)	
	—6	6mm(管螺纹 G1/2″)	
	—10	10mm(管螺纹 G1/2″)或卡箍连接	
	—15	15mm(管螺纹 G1/2″) 或卡箍连接	
	—20	15mm(管螺纹 G3/4″) 或卡箍连接	
	—25	25 mm(管螺纹 G1″) 或卡箍连接	
	—32	32mm(法兰型) 或卡箍连接	
	—40	40mm(法兰型) 或卡箍连接	
	—50	50mm(法兰型) 或卡箍连接	
	—65	65mm(法兰型) 或卡箍连接	
	—80	80mm(法兰型) 或卡箍连接	
	—100	100mm(法兰型) 或卡箍连接	
	—125	125mm(法兰型)	
	—150	150mm(法兰型)	
	—200	200mm(法兰型*或者插入式)	
	—250	250mm(法兰型*或者插入式)	
	—300	300mm(法兰型*或者插入式)	
型式代号	A	精度 1%	
	B	精度 0.5%	
	C	精度 0.2%*	
显示+输出	P	现场无显示, 脉冲输出	
	T	现场显示, 无输出	
	M	现场显示, 电流输出	
公称压力	C1	1.6MPa	
	C2	4.0MPa	
	C3	6.3MPa	
	C4	10MPa	
	C5	16MPa	
	C6	25MPa	
	C7	40MPa	
防爆要求	/NE	不防爆	
	/EX	防爆等级 ExIbIICT6 Gb	
温度范围	/NE	常温	
	/HE	120≥高温≥150℃	
其他要求	/□	在订货时注明	


3、结构与工作原理

3.1 结构

传感器的结构如图 1 所示，它主要由壳体、前导向架、叶轮、后导向架、压紧圈和带放大器的磁电感应转换器等组成；

3.2 工作原理

当被测流体流经传感器时，传感器内的叶轮借助于流体的动能而产生旋转，叶轮即周期性地改变磁电感应系统中的磁电阻，使通过线圈的磁通量周期性地发生变化而产生电脉冲信号，经放大器放大后传送至相应的流量积算仪表，进行流量或总量的测量。




4、外形尺寸及安装


4.1 外形尺寸

1. 公称通径 DN4~25mm（公称压力 PN6.3Mpa）Nominal Diameter DN4~25mm

公称通径 DN（mm）	尺寸		
	G	L(mm)	重量（kg）
4	1/2 "	140	1
6	1/2 "	140	1
10	1/2 "	140	1
15	1/2 "	140	1.5
20	3/4 "	150	2.0
25	1 "	160	2.5



2. 公称通径 DN40~300（见图 4，表 5）



尺寸(mm) 公称通径 DN (mm)	D ₁	D ₂	d	N	L	重量(kg)
32	140	100	18	4	140	6
40	150	110			140	7
50	160	125			150	8
65	180	145			180	10
80	200	160	22	8	200	13
100	220	180			220	16
125	250	210			250	23
150	280	240			300	24
200	340	295	26	12	400	43
250	405	355			410	59
300	460	410			420	70

注：1.法兰连接尺寸 HG20592-2009
2.一般出厂产品配公称压力 PN1.6Mpa 的法兰。

4.2 安装

1. 安装的场所


传感器应在被测液体的温度为 $-20\sim+120^{\circ}\text{C}$ ，环境相对湿度不大于 80%的条件下工作。从维护方便角度考虑，应安装在容易拆换和避免配管振动或配管有应力影响的场所。考虑到对放大器的保护，应尽量避免使它受到强的热辐射和放射性的影响。同时，必须避免外界强电磁场对检测线圈的影响，如不能避免时，应在传感器的放大器上加设屏蔽罩，否则干扰将会严重影响显示仪表的正常工作。

2. 安装的位置


传感器应水平安装，安装时传感器上的指示流向的箭头应与流体的流动方向相符。

3. 配管要点


应根据传感器前面配管的状态来决定上游部分的直管段长度，一般推荐如下（见图 5）




上游一个90度直角弯头
流量计前直管段保证大于20D




上游有两个90度直角弯头
流量计前直管段保证大于30D




上游有缩径大小头
流量计前直管段保证大于15D



上游有扩径大小头
流量计前直管段保证大于18D



上游有半开闸阀
流量计前直管段保证大于40D



上游有全开闸阀
流量计前直管段保证大于20D

- (1) 为了清除流体中的杂质，确保传感器的正常工作，提高传感器的寿命，在传感器前的管路上应装上目数为 $3\sim 9$ 目/厘米²的过滤器。一般情况下口径大的目数稀，口径小的目数密。为保证传感器正常运行，还应根据实际使用情况选用过滤网的目数。
- (2) 焊接传感器进口法兰时，必须注意管内无突出部分。当连接进口法兰时，两法兰外周要完全吻合，垫圈不能暴露在管内。偏心异径接头将会引起流速不均匀分布现象，故不能使用。
- (3) 为了保证工作通径下检修的需要，变送器前后管道上应安置切断阀门（截止阀），同时应设置旁通管道。流量控制阀要装在传感器的下游。传感器使用时上游所装的截止阀必须全开，避免上游部分的流体产生紊流现象。

- (4) 通过传感器的流量过大时（超过流量范围上限），轴承将因转速过高而加快磨损。为此，在预计有过大流量的情况时，可利用安置在下游部分的流量控制阀调节流体流量。
- (5) 由于管道内的气体会给传感器的测量带来很大误差，因此安置时应特别注意被测量液体中混有气体的情况，尤其是对轻质液体介质的测量必须装有空气分离器。空气分离器通往传感器的配管要向上倾斜安装，使气体在此积存。此外，还应注意传感器下游背压的控制，背压的大小可按下式计算：

$$P_a \geq \Delta P + 1.25 P_v$$

式中： P_a ——下游背压；

ΔP ——最大流量时传感器的压力损失；

P_v ——最高使用温度时介质的饱和蒸汽压。

- (6) 在新管路上安装传感器时，为避免管路中杂质进入传感器，应先用一根空管子代替传感器等运行一段时间后，确认杂质已排除再换上传感器。
- (7) 公称压力 PN16、25Mpa 传感器在安装时，应在卡套的冷刃口，螺母的螺纹及各接触部位涂少量的润滑油按顺序将螺母，卡套套在管子上，然后将管子插入传感器壳体的锥孔底部，放正卡套，在旋紧螺母的同时转动管子直至不动为止，再旋紧螺母 $1 \sim 1\frac{1}{3}$ 圈。

5、故障及故障排除方法


传感器的故障一般可归纳为四点：第一、传感器或配套的显示仪表没有输出信号；第二、流量为零仍有信号输出；第三、指示流量与实际流量不符，第四、管道中有流量，但显示为零。这些故障代表原因大致如表 6：

故障现场	故障原因	排除方法
没有信号输出	接线不对 叶轮卡死不转 检测线圈断路或短路 前置放大器不良 前置放大器没有电源或电压太低 显示仪表本身有故障	检查接线是否正确 检查管道内是否有杂物 检修放大器 检修放大器 检修放大器或提高电压到规定要求 检修显示仪表
流量为零时有输出信号	外界强电磁场干扰 管道震动引起叶轮来回摆动	检查屏蔽线接地良好或排除干扰 消除管道震动
指示流量与实际流量不符	第二故障原因引起 前置放大器不良 空气或蒸汽混入管道 出口压力过低 轴承磨损 叶轮附着杂质、赃物 配管不良 显示仪表故障	消除管道震动 检修放大器 安装空气分离器 增加压力 更换轴承 清洗管道 重新配管 检修显示仪表
有流量但显示为零	确认有流量，且大于流量下限 调节电路板上的电位器，	小流量切除值的设定是否过大（小信号切除点）


6、使用和维护

- 1. 传感器出厂时，是用常温的水进行标定的。若所测流体与常温的水性质不同时，常数应加以修正或重新用实际所测的流体标定，但对于粘度小于 $5 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ (5Mpa.s) 的流体，则不必重新标定。
- 2. 传感器的使用期在正常情况下，一般为半年至一年，视工作条件的恶劣程度而定。并应定期进行拆洗。如发现轴或轴承有严重磨损时，应进行更换并重新标定。

7、接线



4~20mA 电流输出接线示意图:



8、现场显示表头概述

现场显示表与涡轮流量传感器通过 M16×1 螺纹座相连，螺纹应尽量拧到底，否则会漏计频率信号，造成测量误差。

对于电池供电的智能涡轮表，打开后盖，把 3.6V 锂电池装入，即可进行工作。



9、传感器的维护与仪表系数的修正

传感器应按照检定证书上规定的流量范围、公称压力及传感器上的流向标记安装使用。传感器应在流体温度为-20~120℃、环境温度为-20~55℃，环境相对湿度不大于 80% 的条件下工作（高温除外）

传感器出厂时，是用常温的水进行标定的。若所测流体与常温的水性质不同时，仪表系数应加以修正或重新用实际所测的流体标定，但对于粘度小于 $5 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ (5Mpa.s) 的流体，则不必重新标定。仪表系数修正举例如下。

【例】有一 LWGY-25A 的出厂标定仪表系数 K 为 327.5834P/L, 用户把它用到 30cP 的液压油中，用户发现容器中实际有油 100 升 ($Q_{\text{标}}$)，而流量积算仪显示只有 93.5 升 ($Q_{\text{实}}$)，此时仪表系数应做如下调整。

$$K_{\text{新}} = K \times \left\{ 1 + \frac{Q_{\text{实}} - Q_{\text{标}}}{Q_{\text{标}}} \right\} = 327.5834 \times \left\{ 1 + \frac{93.5 - 100}{100} \right\} = 306.2905 \text{ P/L}$$

把新的仪表系数 $K_{\text{新}}$ 重新置入流量积算仪，观察显示值，如一次修改仍有误差，可反复修改几次，直到满意为止。

传感器的使用期在正常情况下，一般为半年至一年，视工作条件的恶劣程度而定。并应定期进行拆洗。如发现轴或轴承有严重磨损，应进行更换或重新标定。

一体化表头可以通过调节菜单的 L04 参数调整流量显示数字，默认 L04 数字为 1.0，调节到 1.1 就是增大 10%，调节到 0.9 就是缩小 10%。

10、 参数设定与调试 按键功能说明

名 称		说 明
操作键	设置键	- 测量状态下，按一下则进入设置状态 - 在设置状态下，显示参数符号时，按一下进入下一组参数或返回测量状态
	移位键	- 在测量状态下按可以切换显示频率值 F - 在设置状态下：① 调出原有参数值 ② 移动修改位
	确认键	- 在测量状态下无效 - 在设置状态下，存入修改好的参数值，或者查看下一参数
	向上键	- 在测量状态下无效 - 在设置状态下增加参数数值或改变设置类型
	向下键	- 在测量状态下无效 - 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型

菜单参数设置说明

符号	名称	取值范围	备注
CODE	密码	0~9999	默认密码 0002

注 1：密码设定与一级菜单密码参数相同，才能进入参数组菜单；
参数组菜单

符号	名称	取值范围	备注
L03	传感器脉冲系数	60~99999	此处输入标定得到的流量计系数
L04	流体比重	0~99999	默认 1.000
L05	瞬时流量计量单位	0~7	0: L/min 1: m ³ /min 2.m ³ /h 3 L/h 4: kg/min 5: GPM 6:t/h 7: kg/h
L06	数字滤波时间常数	1~20	默认设置为 1，一般不需要修改。设置数值越大，流量反映越慢。
L07	小信号切除数值	0—9999	默认为 0，不打开信号切除，可根据实际情况，切除一个小流量数值。
L08	折线修正功能选择	0: OFF 1: ON	默认为 0，不打开折线修正功能，非经厂家人员设置，不能修改该参数。
L09	电流输出满度上限	0~99999	一般按照传感器最大流量设置该数值 该数值单位默认为 m ³ /h。

注意：产品检定证书必须妥善保管，以防传感器的仪表常数等数据遗失。



计量器具形式批准证书号：2011F267-32
防爆合格证号：CE17.2238X
防爆等级：ExibIICT6Gb



无锡求信流量仪表有限公司

WUXI QIUXIN FLOW METER CO.,LTD.

地址：江苏省无锡市石塘湾西沈巷107号
电话：0510-85880589
网址：WWW.SENSOROK.COM



售后服务微信